

Znak sprawy: ZP.271.14.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa Sali gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Witowie.**

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 17.10.2016 r. pytania odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytanie:

Pytanie:

21) Brak w zamieszczonych przedmiarach nakładów na korytowanie pod parkingi, drogi, opaskę. Przedmiary przewidują jedynie usunięcie humusu i wykopy na powierzchni 1.042 m², a więc jedynie pod budynek sali gimnastycznej. Brak jest nakładów umożliwiających wycenę usunięcia humusu, korytowania i wykopów pod budowę parkingu, opaski i drogi. Proszę o uzupełnienie umożliwiające wycenę w oparciu o zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

W ofercie cenowej proszę o uwzględnienie korytowania pod parking, drogi oraz opaskę.

W ramach korytowania należy uwzględnić następujące prace:

- 1) usunięcie warstwy humusu o grubości 20 cm.
- 2) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 5 km, w ilości: 0,2m x 2758 m²= 551,60 m³.
- 3) Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV, w ilości: 551,60 m³ x 0,707 = 389,98 m³.

Z up. BURMISTRZA
Dorota Jankowska
Z-ca Burmistrza