

Znak sprawy: ZP.271.14.2016

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (3)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa Sali gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Witowie.**

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 27.10.2016 r. pytania odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytanie:

#### Pytanie:

Prosimy o jednoznaczne określenie czy wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe należy zaizolować wełną mineralną gr. 50 mm pod płaszczem z foli aluminiowej? W przypadku izolacji wszystkich kanałów wentylacyjnych w przedmiarze (pozycja 195 d. 8) powinno być 297,36 m<sup>2</sup> a jest 162,67 m<sup>2</sup>.

#### Odpowiedź:

W ofercie cenowej proszę o uwzględnienie 194 m<sup>2</sup> izolacji wszystkich kanałów wentylacyjnych. Zamawiający informuje, że dodatkowo nie będą izolowane kształtki nawiewne i wywiewne między centralą a czerpnią/wyrzutnią.

Z up. BURMISTRZA  
*Dorota Jankowska*  
Dorota Jankowska  
Z-ca Burmistrza