

Znak sprawy: IGP.271.1.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA CENOWEGO (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenowego **na wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z budową 17 słupów oświetleniowych w miejscowościach Podlubień i łącznie na działkach nr ewidencyjny 313 i 314 obr, Podlubień gm. Sulejów oraz działce nr 645/1 obr. łącznie gm. Sulejów (budowa oświetlenia w śladzie drogi powiatowej nr n1525E łącznie – Lubień i drogi wewnętrznej w zarządzie Gminy Sulejów).**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego w dniu 14.02.2017 r. pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytanie:

Pytania:

1. Czy do zasypania wykopu na całej głębokości trzeba użyć piasku a pozostały grunt rodzimy z wykopu trzeba wywieść? Czy miejsce to będzie wskazane przez gminę? Czy w zakresie własnym?
2. Czy zamawiający dopuszcza wsypanie gruntu rodzimego do wykopu z kablem prawidłowo zabezpieczonym (10cm podsypki z piasku, kabel, 25cm piasku nad kablem, folia)
3. Jakiej długości wykopu będą na 120cm
4. Jakiej długości wykopu będą na 160cm
5. Jakiej mocy oprawy zastosować 70W czy 110W

Odpowiedzi:

1. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tj. wykop należy zasypać piaskiem do poziomu terenu natomiast grunt rodzimy należy usunąć na własny koszt i zagospodarować we własnym zakresie.
2. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający nie dopuszcza wsypania gruntu rodzimego do wykopu.
3. Zamawiający informuje, że wykop na drodze gminnej ma być na głębokości 120 cm zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Sulejowie o nr IGP.7230.74.2016 z dnia 15.04.2016 r.
4. Zamawiający informuje, że wykop na drodze powiatowej ma być na głębokości 160 cm zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Piotrkowie Tryb. o nr ZDP-DP-I.4321.31.2016 z dnia 06.04.2016 r.
5. Zamawiający informuję, że do zapytania cenowego została załączona błędna dokumentacja projektowa. W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować oprawy o mocy 70W i jednocześnie informuje, że nowa – poprawna dokumentacja zostanie zamieszczona w dniu dzisiejszym, tj. 14.02.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z zaistniałą sytuacją termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 17.02.2017 r. do godziny 10.00. Tym samym termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 17.02.2017 r. na godzinę 11.00

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski