

Znak sprawy: ZP.271.29.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa i przebudowa Placu Straży, ul. Górnej i ul. Krakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum Sulejowa”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniach 29.11.2017 r. i 06.12.2017 r. pytania odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytanie:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podstawą do wyceny są projekty budowlano – wykonawcze, przy jednoczesnym uwzględnieniu załącznika graficznego nr 1 obrazującego poszczególne etapy.

Pytanie nr 2:

Czy przedmiar robót jest wiążący czy poglądowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest dokumentem poglądowym.

Pytanie nr 3:

Proszę o jednoznaczne określenie czy jest to kontrakt obmiarowy czy ryczałtowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to kontrakt ryczałtowy.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe w ramach w/w zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje się robót dodatkowych.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zafakturowanie materiału zakupionego na potrzeby budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się zafakturowania materiału zakupionego na potrzeby budowy.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podzlecenie całości zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podzlecenie całości zadania.

Pytanie nr 7:

Wykonawca prosi o potwierdzenie faktu, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania terenem na cele budowlane objętym przedmiotem zlecenia.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający przewiduje waloryzację cen materiałów typu beton, kruszywo, galanteria brukarska itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje waloryzacji cen materiałów budowlanych.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału w stosunku do kruszywa łamanego czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie materiału równoważnego.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego z chalcedony bądź jakiegokolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakiegokolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną.

Pytanie nr 12:

Proszę o potwierdzenie faktu, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 13:

Proszę o potwierdzenie faktu, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 14:

W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego oraz o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla każdego z wymienionych materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Miejsce dowozu będzie znajdowało się w odległości od placu budowy – do 4 km. Pozostałe materiały Wykonawca musi zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 15:

W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Wykonawcy.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w Pytaniu nr 14.

Pytanie nr 16:

Proszę o sprecyzowanie, czy nawierzchnie z kostki granitowej mają być cięte ze wszystkich stron i płomieniowane od góry, czy mają być cięte z góry i z dołu a boki łupane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kostki granitowe mają być cięte ze wszystkich stron oraz płomieniowane od góry.