

Znak sprawy: ZP.271.29.2017

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa i przebudowa Placu Straży, ul. Górnej i ul. Krakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum Sulejowa”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniach 29.11.2017 r. i 06.12.2017 r. pytania odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytanie:

**Pytanie nr 1:**

*Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów przetargowych.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podstawą do wyceny są projekty budowlano – wykonawcze, przy jednoczesnym uwzględnieniu załącznika graficznego nr 1 obrazującego poszczególne etapy.

**Pytanie nr 2:**

*Czy przedmiar robót jest wiążący czy poglądowy?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest dokumentem poglądowym.

**Pytanie nr 3:**

*Proszę o jednoznaczne określenie czy jest to kontrakt obmiarowy czy ryczałtowy?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jest to kontrakt ryczałtowy.

**Pytanie nr 4:**

*Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe w ramach w/w zadania?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje się robót dodatkowych.

**Pytanie nr 5:**

*Czy Zamawiający dopuszcza zafakturowanie materiału zakupionego na potrzeby budowy?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się zafakturowania materiału zakupionego na potrzeby budowy.

**Pytanie nr 6:**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na podzlecenie całości zadania?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podzlecenie całości zadania.

**Pytanie nr 7:**

*Wykonawca prosi o potwierdzenie faktu, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania terenem na cele budowlane objętym przedmiotem zlecenia.

**Pytanie nr 8:**

*Czy Zamawiający przewiduje waloryzację cen materiałów typu beton, kruszywo, galanteria brukarska itp.?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje waloryzacji cen materiałów budowlanych.

**Pytanie nr 9:**

*Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału w stosunku do kruszywa łamanego czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy)?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie materiału równoważnego.

**Pytanie nr 10:**

*Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego z chalcedony bądź jakiegokolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 11:**

*Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną.

**Pytanie nr 12:**

*Proszę o potwierdzenie faktu, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 13:**

Proszę o potwierdzenie faktu, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 14:**

W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego oraz o wskazani ewentualnego miejsca odwozu dla każdego z wymienionych materiałów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wszelkie materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Miejsce dowozu będzie znajdowało się w odległości od placu budowy – do 4km. Pozostałe materiały Wykonawca musi zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Pytanie nr 15:**

W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak w Pytaniu nr 14.

**Pytanie nr 16:**

Proszę o sprecyzowanie, czy nawierzchnie z kostki granitowej mają być cięte ze wszystkich stron i płomieniowane od góry, czy mają być cięte z góry i z dołu a boki łupane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że kostki granitowe mają być cięte ze wszystkich stron oraz płomieniowane od góry.

**BURMISTRZ**

**Wojciech Ostrowski**

**INSPEKTOR**  
*mgr Izabela Dróżdż*