



Spis pomieszczeń	
Lp.	Pomieszczenie
0.1	Wiatrołap
0.2	Kuchnia
0.3	Pokój
0.5	Łazienka

LEGENDA:	
	Gniazdo wtykowe p/t 230V 16A+N+PE IP20
	Gniazdo wtykowe p/t 230V 16A+N+PE IP44
	Strefa wpływu temperatury od komina dymnego - 0,5m
	Puszka IP 20 p/t z zaciskami
	Puszka IP 44 p/t z zaciskami
	Przewód YDYżo 3x2,5mm <sup>2</sup>
	Przewód 2 x DYżo 10mm <sup>2</sup>
	Przewód DYżo 10mm <sup>2</sup>
	Uziemienie szpilkowe fi 16mm, l <sub>c</sub> - 3x6m

**ROBI SYSTEM**  
 BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE  
 architektura - konstrukcja - inżynieria  
 ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko  
 tel./fax 44 683 59 25, tel. kom. 784014019  
 e-mail: drzazgarobert@gmail.com

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234),  
 Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.

NR RYS.

2

Rozbudowa budynku mieszkalnego w Sulejowie  
 Sulejów  
 dz. nr. ewid. 43, obręb 8 Sulejów, Gmina Sulejów

Data 02. 2018

Skala 1 : 50

NAZWA RYSUNKU

Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V

B. elektryczna  
 podpis

PROJEKTOWAŁ  
 (nr uprawnień)

inż. Robert Kucharski, nr upr. - LOD/0622/PWOE/06