

Znak sprawy: ZP.271.26.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 10.08.2018 r. pytania odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytanie:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie emulsji C65B3PU/RC jako lepiszcza do powierzchniowego utrwalenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę na emulsję C65B3PU/RC jako lepiszcza do powierzchniowego utrwalenia pod warunkiem pisemnego zapewnienia przez Wykonawcę odnośnie jakości użytego materiału oraz spełnienia warunku trwałości dla nawierzchni.

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski