



## URZĄD MIASTA ŚWIDWIN

PLAC KONSTITUCJI 3 MAJA 1

Tel. 94 3652011-14; Fax. 94 3652283

e-mail: ratusz@swidwin.pl

Świdwin, dnia 20.02.2018 r.

IRP.271.1.8.2018

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowę oświetlenia przy ulicy Kombatantów Polskich i ulicy Wojska Polskiego w Świdwinie”***

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wniesione w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

**Pytanie nr 1:**

W związku z rozbieżnościami pomiędzy SST i projektem technicznym dotyczących materiałów budowlanych proszę o sprecyzowanie jaki kabel, słupy oraz oprawy należy zastosować.

**Odpowiedź :**

Należy zastosować materiały o następujących parametrach :

- kabel – YKY 5x10mm (miedź)
- słupy – wysokość 9m, ocynkowane z fundamentem, wysięgnik min 1,5 m
- oprawy – światło neutralne LED, min 60W.

Mając na uwadze, że stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający udziela przedmiotowych wyjaśnień niezwłocznie, tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, który upływa w dniu **02.03.2018 r.**, ustalony termin składania ofert nie ulega przesunięciu w związku z udzielonymi odpowiedziami.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

**BURMISTRZ MIASTA**

  
**mgr Jan Owsiak**