Chełmińska

Szczecińska ul.

Szczecińska ul.

istn.złącze ZK-2b/R/P1

istn.złącze ZK-2b/R/P2

istn.złącze ZK-1b/R/P2

istn.złącze ZK-3a/R/P1

istn.złącze ZK-1b/1P

proj.złącze ZK-2b/R/P1

proj.złącze ZK-2b/R/P2

proj.złącze ZK-3a/R/P1

proj.złącze ZKP-2b/R/P1

proj.szafka SK-6R

proj.szafka SO

proj.szafka kablowa SK-6R

w miejsce istniejącej

istniejący kabel YAKY 4x120 odkopać, przejrzeć i wprowadzić do projektowanego złącza

Istniejąca stacja transformatorowa 15/04 kV "Świdwin Warszawska"

Istniejące złącze kablowe ZKP-2/2P "Wm" wymienić na ZK-2b/R/P2

Projektowana linia kablowa YAKXs 4x120 mm2

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

60198000.00
34182000.00

LEGENDA:

UWAGA
Na całej trasie projektowanej linii kablowej SN mogą wystąpić w ziemi wykopy, prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z uwagi na istniejące uzbrojenie- kable SN,nn,gaz,tp,woda,kanalizacja

System ochrony od porażeń dla urządzeń <1kV
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg PN-IEC 60364-UKŁAD TN-C
wg N SEP-E-001-UKŁAD TN-C

System ochrony od porażeń dla urządzeń >1kV
UZIEMIENIE OCHRONNE
wg Dz.U nr 81/1990-poz.473

1:500