

Świdwin, dnia 24.02.2014r.

IRP.271.3. 9 .2014

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Letniej, Pogodnej i Zawadzkiego w Świdwinie**

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

**Pytanie nr 1:**

W przedmiarze robót Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał podbudowę betonową bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Chudy beton B-7,5.

Czy ma to być chudy beton B-7,5 wylewany w postaci na mokro, czy w postaci suchego betonu B-7,5 ?

**Odpowiedź nr 1:**

Wykonawca musi zastosować chudy beton B-7,5 wylewany na mokro.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jan Owsiak*  
**mgr Jan Owsiak**