

W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego dot. m.innymi „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy Świeržno” ZP-340.03.2013, proszę o doprecyzowanie i wyjaśnienie następujących zapisów i wątpliwości:

1. Ile pojedynczych systemów („oczyszczalni przydomowych”) jest do wykonania w przedmiotowym przetargu?
2. Czy Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty wariantowej dot. wyłącznie wykonania pojedynczych systemów („oczyszczalni przydomowych”)?
3. W zakresie robót SIWZ, STWIOR i projekcie budowlanym używa się systemu rozsączania w postaci studni chłonnych betonowych DN 1000 (o powierzchni rozsączania 0,758 m²) zarówno dla 4 osób jak i kilkunastu osób. Taka studnia jest niewystarczająca nawet dla jednej osoby. Nietrudno przewidzieć, że w szybkim czasie nastąpi upłynnienie gruntu wokół studni z uwagi na niewłaściwy dobór systemu rozsączania. Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy wbrew zaleceniom normy DIN 4261 (obowiązującej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 2008 r¹) nakazującej stosowanie 1 m²/1 osobę?
4. Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważne stosowanie innych niż studnie chłonne systemów rozsączania (tuneli, skrzynek, pakietów)?
5. Czy „przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji końcowej” jest jednoznaczne z „zgłoszeniem eksploatacji” do Wójta zgodnie z art. 152 ustawy Prawo Ochrony Środowiska?
6. Czy zgodnie z wytycznymi MRiRW Zamawiający będzie żądał na etapie złożenia oferty przedłożenia kompletnych protokołów badań (protokół główny, protokoły badań skuteczności oczyszczania, wodoszczelności, wytrzymałości i trwałości) PN-EN12566-3+A1:2009 (EN12566-3:2005+A12009 wykonanych jedynie przez jednostkę notyfikowaną, „deklaracji zgodności” wydanej przez producenta oczyszczalni na podstawie tych badań, DTR, opis działania oczyszczalni, rysunek techniczny i opis gospodarki osadowej)?
7. Czy w przypadku kiedy Wykonawca nie jest właścicielem protokołów badań oraz nie jest producentem oferowanych części składowych pojedynczego systemu (w tym oczyszczalni) ma przedłożyć w orginalie upoważnienie producenta do posługiwania się tymi dokumentami oraz oświadczenie o dostawie wymagalnej w zamówieniu ilości oczyszczalni?
8. Czy wykaz wykonanych robót ma dotyczyć wyłącznie wykonania oczyszczalni określonych w normie zharmonizowanej PN EN 12566-3?
9. Czy jako równoważne urządzenia należy rozumieć głównie te opisane w normie zharmonizowanej PN EN 12566-3 ponieważ zgodnie z art. 30 Ustawy Pzp opis może dotyczyć treści wynikających z normy?

Z uwagi na istotę zapytań i odpowiedzi wnoszę na podstawie pkt 7.3 SIWZ o zmodyfikację treści SIWZ, umieszczeniu tego wniosku wraz publikacją pytań, bez zmiany terminu złożenia ofert.

Świerzno, dnia 27.06.2013r.

Na powyższe pytania wyjaśniam:

- Ad.1 Zgodnie z przedmiarem.
- Ad.2 Nie.
- Ad.3 Tak
- Ad.4 Nie.
- Ad.5 Tak.
- Ad. 6 Oczyszczalnie muszą spełniać wymagania dotyczące skuteczności oczyszczania zgodnie z dokumentacją.
- Ad. 7 Jak w punkcie 6.
- Ad. 8 Tak.
- Ad. 9 Tak.


WÓJT
Krzysztof Atras