

ZAPYTANIE DO SIWZ

Dotyczy przetargu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno
(Znak postępowania: ZP-340.03.2013)

zapytanie do SIWZ:

Zapytanie 1:

Proszę o podanie średnicy studni chłonnej - brak informacji w opisie technicznym, STWIOR.

Zapytanie 2:

Czy pozycja w przedmiarze robót „KNNR 4 1418-01 analogia Studnia chłonna” i pozycja „KNNR 4 1413-05 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m – studnia chłonna” dotyczą tego samego zakresu robót i materiału? Jeżeli tak to czy można scalić obie pozycje?

Zapytanie 3:

W przedmiarze robót mowa o kanałach z rur PCW o śr. 160 mm, natomiast zgodnie z załączonymi schematami oczyszczalni ścieków odcinki pomiędzy wylotem z oczyszczalni a wlotem do studni chłonnej projektuje się rur PCW o śr. 110 mm. Proszę o potwierdzenie czy należy ująć dodatkowo w przedmiarze robót średnicę 110 mm?

Zapytanie 4:

Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną dla projektowanej sieci wodociągowej w m. Rybice – Sulikowo?

Z poważaniem

Urząd Gminy Świerzno
72-405 Świerzno
woj. Zachodniopomorskie
tel./fax 91 38 32 723, 38 32 793
REGON 000544266, NIP 857-10-37-360

Świerzno, dnia 28.06.2013 r.

Na powyższe pytania wyjaśniam:

Ad. 1

Studnie chłonne o średnicy 1000mm w przedmiarze są ujęte w pozycjach – KNNR 4 1418-01

Analogia.

Studnie chłonne o średnicy 1500mm w przedmiarze są ujęte w pozycjach – KNNR 4 1413-05

Ad. 2

Studnie chłonne o średnicy 1000 mm w przedmiarze są ujęte w pozycjach – KNNR 4 1418-01

Ad.3

Nie należy ujmować dodatkowo średnicy 110 mm.

Ad. 4

Nie posiada.


WOJT
Krzysztof Atras