

ZAPYTANIE DO SIWZ

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza przydomowe oczyszczalnie w technologii SBR o parametrach spełniających aktualnie obowiązujące wymagania n/w rozporządzenia ?

Parametry dotyczące wartości ścieków oczyszczonych na wylocie wskazane w projekcie tj.:

BZT5 <15mg/l, ChZT <108 mg/l ZAWIESINA OGÓLNA <44 mg/l są wartościami znacznie odbiegającymi od wymaganych w „Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”

Urząd Gminy Świerzno
72-405 Świerzno
woj. Zachodniopomorskie
tel./fax 91 38 32 723, 38 32 793
REGON 000544266, NIP 857-10-37-360

Świerzno, dnia 02.07.2013 r.

Na powyższe pytanie wyjaśniam:

Ad. 1

Parametry wskaźników ścieków na wylocie z oczyszczalni wskazane w projekcie spełniają wymagania w/w rozporządzenia.

Z up. Wójtka
Aniela Szczęśliwska
Sekretarz Gminy