

Witam

Zapytanie do pt. 1 Bezpieczna nawierzchnia wraz z ogrodzeniem

Proszę określić czy ogrodzenie może być stalowe z drewnianymi sztachetkami oraz proszę o podanie wymiarów placów ( długość boków)

Proszę określić czy wysokość bezpiecznego upadku może być 1,50 m.

**GMINA ŚWIERZNO**  
72-405 Świerzno 13  
woj. zachodniopomorskie  
tel. 091/3832723, 3832798  
KRS 0000457007, REGON. 011685533

Świerzno, dnia 24.04.2014r.

Znak: ZP.340.1.2014

W odpowiedzi na złożone w dniu 24.04.2014r zapytanie wyjaśniam:

Ogrodzenie dotyczy dwóch placów z nawierzchnią syntetyczną, każda o powierzchni 200 m<sup>2</sup> w zabudowie prostokąta. Konstrukcja ogrodzenia może być stalowa z drewnianymi sztachetkami o długości boku 1.80 mb.

Wysokość bezpiecznego upadku ma być 1,60 m.

Z up. WOJTA  
Emilia Szczepiewska  
Sekretarz Gminy