

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Świerzno”.

### **Wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W zawiązku z opublikowaniem przez Zamawiającego ogłoszenia oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwracamy się o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

**1. Prosimy o potwierdzenie, że wymaga się zastosowania kolektorów płaskich o następujących parametrach:**

- **sprawność optyczna względem apertury nie mniejsza niż: 81%,**
- **współczynnik  $a_1$  względem apertury nie większy niż: 3,5 W/(m<sup>2</sup>K),**
- **współczynnik  $a_2$  względem apertury nie większy niż: 0,02 W/(m<sup>2</sup>K<sup>2</sup>),**
- **powierzchnia apertury nie mniejsza niż: 2,0 m<sup>2</sup>,**
  
- **układ orurowania absorbera: harfowy lub meandryczny, każdorazowo z 4 drożnymi króćcami przyłączeniowymi zapewniający niskie opory przepływu oraz zdolność szybkiego wypierania glikolu w stanach awaryjnych.**

Świerzno, dnia 26.08.2015

**WÓJT GMINY ŚWIERZNO**  
Świerzno 13, 72-405 Świerzno

Wyjaśniam:

Dopuszcza się możliwość zastosowania kolektorów płaskich o parametrach występujących w zapytaniu.

  
Z up. WÓJTA  
**Emilia Szczepiewska**  
Sekretarz Gminy