

Dnia 8 września br. przy udziale przedstawiciela Gminy Świerzno przeprowadziliśmy wizję w terenie oczyszczalni ścieków w Stuchowie i Margowie. W celu złożenia oferty w przedmiotowym przetargu prosimy o dodatkowe wyjaśnienia.

#### Oczyszczalnia Stuchowo

- 1) W celu przyjęcia koncepcji cenowo – technicznej remontu rosimy o udostępnienie ostatecznych badań ścieków surowych i oczyszczonych.
- 2) Prosimy o udostępnienie obowiązującego pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika.
- 3) Prosimy o potwierdzenie, że remont nie ma na celu zwiększenia średnio dobowej ilości ścieków oczyszczanych w stosunku do stanu obecnego. Innymi słowy podana w SIWZ ilość 105100 l/d jest to przepływ średnio dobowy obecny i docelowy po remoncie

#### Oczyszczalnia Margowo

- 1) W wyniku wizji w terenie nie udało się zlokalizować oczyszczalni w terenie. Miejsca nie znali mieszkańcy Margowa ani Pan Czesław Kędziera. Sprawdziliśmy również w wydziale geodezji w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, że we wsi nie ma obiektu typu „osadniki Imhoffa” o którym mowa w SIWZ. Nawet gdyby taki obiekt istniał musiałby być całkowicie zasypany ponieważ teoretycznie osadnik Imhoffa to konstrukcja otwarta od góry.
- 2) Prosimy o wyłączenie remontu oczyszczalni w Margowie z przedmiotu zamówienia lub wprowadzenie możliwości składania ofert częściowych:

Cześć I – oczyszczalnia Stuchowo  
Cześć II – oczyszczalnia Margowo

ponieważ:

- termin na wykonanie prac w Margowie do dnia 15 grudnia jest nierealny ponieważ obiekt oczyszczalni praktycznie nie istnieje ( lub jest zasypany pod ziemią) i nie nadaje się do żadnego remontu. Należy przewidzieć budowę nowej oczyszczalni ścieków dla Margowa z uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno prawnego, budową przyłącza elektrycznego, odmuleniem rowu i przepustu pod drogą itd.