

dotyczy: zamówienia publicznego pt.: "odbudowa południowego skrzydła pałacu w Stuchowie"

W związku z w/w postępowaniem przetargowym oraz pracami związanymi z wykonywaniem wycen zauważyliśmy, iż:

- Przedmiar branży elektrycznej nie pokrywa się z zakresem prac wskazanych w dokumentacji projektowej: brakuje rozdzielnic 1B-2 (w przedmiarze występuje rozdzielnica T, której nie ma w dokumentacji), oświetlenia zewnętrznego. Pość i typy opraw w przedmiarze są inne niż w dokumentacji, inny jest również kabel zasilający (w przedmiarze YKY 4x16mm², a w dokumentacji YDY 5x6mm²).
- Odnosimy wrażenie, że przedmiar robót elektrycznych dotyczy zupełnie innego tematu.

W związku z powyższymi uwagami bardzo prosimy Zamawiającego o weryfikację przedmiaru i jego poprawienie.