

271.2.2012

GMINA SZELKÓW
Stary Szelków 39
06-220 Stary Szelków
NIP 7571416453, REGON 550668373

Stary Szelków, dnia 17.02.2012r.

.....
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 271.2.2012

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica”**

WYJAŚNIENIE

Gmina Szelków, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.02.2012r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica**” uprzejmie informuje:

Pytanie

1. Jaki kosztorys należy dołączyć do dokumentacji (szczegółowy czy uproszczony)?
2. Czy w poz. 18 kosztorysu „Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – OSP Strachocinie” i pozycji 27 kosztorysu „Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica w Strachocinie” nie zaistniał błąd i czy nie powinien widnieć zapis pokrycie dachów blachami powlekanymi, trapezowymi o skoku fali 10 mm, a nie tak jak jest napisane 100mm?
3. Czy Zamawiający może podać dokładniejszy opis drzwi jakie mają być zamontowane w budynku OSP Strachocinie w pozycji 39 przedmiaru robót tzn. dwuskrzydłowe czy przesuwane, ocieplone itd.

Odpowiedź

- Ad. 1. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 15.3. „Kosztorys ofertowy należy zapisać w formie kalkulacji uproszczonej. W kosztorysie w formie informacji należy podać: wskaźnik kosztów pośrednich, stawkę roboczogodziny, narzut zysku jakie zastosowano przy sporządzeniu kalkulacji cen jednostkowych do kosztorysu ofertowego.” Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z zapisami SIWZ należy dołączyć do oferty.
- Ad. 2. w poz. 18 przedmiaru „Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – OSP Strachocinie” i pozycji 27 przedmiaru „Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica w Strachocinie” **powinno być „Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi T18 w kolorze brązowym o skoku fali 175 mm, wysokości fali 18 mm, gr blachy 0,5-0,6 mm”**
- Ad. 3. w poz. 39 przedmiaru „Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – OSP Strachocinie” do wyceny należy **przyjąć drzwi garażowe stalowe dwuskrzydłowe ocieplone wewnątrznie, każde**

skrzydło wyposażone w trzy zawiasy, drzwi wyposażone w dwa zamki na klucz łącznie z zamknięciem na kłódkę.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż w poz. nr 72 i 73 przedmiaru „Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica w Strachocinie” w cenie oferty powinien być uwzględniony kabel YKY 3x2,5 mm² przeznaczony do układania w ziemi, natomiast w poz. 74 przedmiaru „Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica w Strachocinie” w cenie powinny być uwzględnione słupy parkowe S32/B wraz z fundamentem.


WÓJT
Arndt Maciej Grossmann
(podpis kierownika Zamawiającego)