

271.2.2012

GMINA SZELKÓW
Stary Szelków 39
06-220 Stary Szelków
NIP 7571416453, REGON 550668373

Stary Szelków, dnia 20.02.2012r.

.....
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 271.2.2012

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica”**

WYJAŚNIENIE

Gmina Szelków, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.02.2012r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica**” uprzejmie informuje:

Pytanie

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. poz. 53 przedmiaru – proszę o określenie rodzaju materiału na balustradę (np. stalowa malowana lub ze stali kwasoodpornej)
2. poz. 58 przedmiaru zawiera montaż drzwi z PCV.
W obiektach użyteczności publicznej zaleca się montaż drzwi z profili aluminiowych z uwagi na ich większą wytrzymałość.

Odpowiedź

- Ad. 1. w poz. 53 przedmiaru „Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica w Strachocinie” należy przyjąć balustrady stalowe wys. 1,1 m, elementy pionowe rura kwadratowa 15x15x1,5 mm w rozstawie 10 cm, pochwyty z rury stalowej \varnothing 5 cm, zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie jednokrotne farbą podkładową miniową i dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową.
- Ad. 2. poz. 58 przedmiaru „Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica w Strachocinie” należy wycenić z PCV, uwzględniając okres gwarancji określony w SIWZ.


.....
WOJCI
(podpis kierownika Zamawiającego)
mgr inż. Artur Maciej Górecki