

271.2.2012

GMINA SZELKÓW
Stary Szelków 39
06-220 Stary Szelków
NIP 7571416453, REGON 550668373

Stary Szelków, dnia 21.02.2012r.

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 271.2.2012

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica”**

WYJAŚNIENIE

Gmina Szelków, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania z dnia 20.02.2012r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica**” uprzejmie informuje:

Pytanie

1. Zwracam się z zapytaniem o wyrażenie zgody na cesję w w/w zamówieniu w przypadku wygrania przetargu.
2. Jakie płytki do okładzin schodów zewnętrznych należy zastosować, aby spełniały warunek „gres antypoślizgowy” i czy Zamawiający będzie żądał dokumentów na spełnienie warunku antypoślizgowości, gdyż według mojego rozeznania warunek ten spełniają i posiadają odpowiednie dokumenty tylko płytki gres QZ „skałka”?

Odpowiedź

- Ad. 1. Zamawiający ze względu na dofinansowanie w/w zadania ze środków UE uprzejmie informuję, iż **nie wyraża** zgody na cesję w/w zamówieniu.
- Ad. 2. Na okładziny zewnętrzne należy zastosować płytki gresowe mrozoodporne na zaprawie klejowej mrozoodpornej. Płytki gresowe - nasiąkliwość poniżej 3%, mrozoodporność powyżej 100 cykli - określone normą EN ISO, antypoślizgowość min. R9, ścieralność wgłębna nie większa niż 175mm³. Jednocześnie informuję, że Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wbudowanych materiałów z dokumentacją przetargową i obowiązującymi normami.


WÓJT
Prosznau
(podpis kierownika Zamawiającego)