

HKN.4300.73.2016.BZ

URZĄD GMINY w Szelkowie  
Wpłynęło dnia 18.01.2017r  
Nr pisma 123  
Zal. jmj

Maków Mazowiecki, 2016-12-30

## OCENA JAKOŚCI WODY

P. Dudzik  
18.01.2017

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późniejszymi zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139),
- § 17 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 36/N/Mak sporządzonym w dniu 09.03.2016 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.476.2016 z dnia 15.03.2016 r.**,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 112/S/Mak i 113/S/Mak sporządzonych w dniu 21.06.2016 r. i uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.1263.2016 z dnia 04.07.2016 r. i HKL.501.1264.2016 z dnia 24.06.2016 r.**,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody nr 146/S/Mak sporządzonym w dniu 03.08.2016 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.1672.2016 z dnia 09.08.2016 r.**,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 102/N/Mak sporządzonym w dniu 28.09.2016 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.2107.2016 z dnia 03.10.2016 r.**

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych protokole z poboru próbki wody nr 167/S/Mak sporządzonym w dniu 28.09.2016 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.2097.2016 z dnia 30.09.2016 r.**,

oraz sprawozdaniu z badań nr 327359/16/2016/MAK z dnia 06.10.2016 r.,

oraz sprawozdaniu z badań nr 327360/16/2016/MAK z dnia 07.10.2016 r.,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 108/N/Mak i 177/S/Mak sporządzonych w dniu 04.10.2016 r. i uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.2156.2016 z dnia 27.10.2016 r. i HKL.501.2150.2016 z dnia 07.10.2016 r.**,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 191/S/Mak sporządzonym w dniu 12.10.2016 r. i uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.2239.2016 z dnia 17.10.2016 r.**,

z punktów monitoringowych:

- Stacja Uzdatniania Wody Magnuszew Duży,
  - Publiczne Gimnazjum w Szelkowie
- wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu o produkcji < 100 m<sup>3</sup>/d Szelków  
zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie  
Mazowieckim**

**Uzasadnienie**

Na podstawie przytoczonych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji <100 m<sup>3</sup>/d Szelków stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Jedynie w próbkach pobranych 21.06.2016 r. i 03.08.2016 r. stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości manganu 267,2 µg/l i 164,0 µg/l. Normatyw dla tego parametru wynosi 50 µg/l. Przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia w.w parametru były przez cały czas monitorowane poprzez systematyczną kontrolę zawartości manganu w badanych próbkach i na skutek podjętych działań naprawczych skutecznie wyeliminowane.

Ponadto we wspomnianym okresie jednokrotnie wystąpiło również przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii grupy coli w Publicznym Gimnazjum w Szelkowie, które na skutek podjętych działań naprawczych, bardzo szybko również zostało usunięte.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędu i wydaje się ją w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Makowie Mazowieckim  
*mgr Lucyna Mniakowska*

**Otrzymuje:**

1. **Wójt Gminy Szelków, 06-220 Szelków.**
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,  
06-200 Maków Mazowiecki.
3. A/a.