



GMINA SZELKÓW
Stary Szelków 39
06-220 Stary Szelków
NIP 7571416453, REGON 550668373

Stary Szelków, dnia 19.04.2018 r.

Pytanie i odpowiedź
do zapytania ofertowego w ramach realizacji operacji
pn.: „Wyposażenie placu zabaw w Starym Szelkowie”

TREŚĆ PYTANIA: Czy elementy konstrukcyjne mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy mogą być zabezpieczone podkładem cynkowym i lakierowane proszkowo?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do zapytania ofertowego ujęta jest specyfikacja elementów placu zabaw tj. skład zestawu, orientacyjne wymiary i materiały, z których mają być wykonane. Według specyfikacji zestaw zabawowy, karuzela i huśtawka mają być wykonane ze stali nierdzewnej, gdyż zależy nam na jak najdłuższej trwałości w/w urządzeń. Pozostałe urządzenia wyposażenia placu mogą być wykonane z elementów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, płyt HDPE i elementów drewnianych (drewno klejone, rdzeniowe) itp.

W Załączniku Nr 4 do zapytania ofertowego widnieje zapis: „3. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia niż wskazano w opisie przedmiotu zamówienia. Urządzenia muszą być usytuowane wg Załącznika Nr 5 do zapytania ofertowego.

4. Urządzenia muszą odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń i łańcuchy huśtawek muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.”

W związku z powyższym proszę o przedstawienie oferty zgodnie z wytycznymi do Zapytania ofertowego w ramach realizacji operacji pn.: „Wyposażenie placu zabaw w Starym Szelkowie”.


WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann