

Szepietowo, dnia 18.12.2019 r.

OGŁOSZENIE
O ZŁOŻONYCH ZAPYTANIACH DO SIWZ

Przedmiot zamówienia: „**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Nowy Świat w Szepietowie**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję o złożonych zapytaniach do SIWZ oraz udzielonych wyjaśnieniach:

- 1) Czy Zamawiający będzie wymagał sprawdzenia kanału sanitarnego i deszczowego za pomocą inspekcji TV?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał sprawdzenia kanału za pomocą inspekcji TV.

- 2) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czego dotyczy zapis widniejący w Poz. KNR2-18W 0309-0100 przedmiaru robót?

Odpowiedź:

Pozycja dotyczy czynności przeciągnięcia rury kanalizacyjnej w wykonanym przewiercie rurą osłonową.

Z up. BURMISTRZA

Michał Gąsowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA