

## OGŁOSZENIE O ZŁOŻONYCH ZAPYTANIACH DO SIWZ

Przedmiot zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Nowy Świat w Szepietowie”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję o złożonych zapytaniach do SIWZ oraz udzielonych wyjaśnieniach:

- 1) Prosimy o podanie średnicy przepompowni. Przedmiar kanalizacji sanitarnej w pozycji nr 15 podaje średnicę Dn1500 mm zaś na profilu pompowni P2 jest DN1200 mm.?

**Odpowiedź:**

Średnica pompowni ścieków P2 to Dn 1200 mm zgodnie z załączony schematem pompowni.

- 2) Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 12, 14 kanalizacji deszczowej, pozycja 12 podaje 9 sztuk studni a z profiliów odczytać możemy 10 sztuk, a pozycja 14 – podają 12 studni z osadnikami zaś z zestawienia oraz mapy sytuacyjnej możemy odczytać 10 sztuk.

**Odpowiedź:**

Pozycja 12 należy przyjąć 8 szt.

Pozycja 14 - do wykonania jest 12 szt. osadnikowych pod wpusty ponieważ wpusty W35 i W36 to są wpusty podwójne.

- 3) Prosimy o udostępnienie profilu dotyczącego odcinka kanału tłoczego między odcinkiem Sr2 a P2.

**Odpowiedź:**

Projekt nie zawierał profilu kanału tłoczego na ww. odcinku. Należy go układać na gł. 1,60 m łącząc wylot z pompowni ze studnią rozprężną.

Z up. BURMISTRZA  
*Michał Gąsowski*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA