

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 4

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami – dalej ustawy) w związku z zadanymi pytaniami udzielam odpowiedzi.

Pytania:

1. Proszę o podanie sugerowanego producenta przyborów i armatury sanitarnej jaką należy przyjąć w wycenie.
2. Proszę o zamieszczenie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej (rozwinąć instalacji kanalizacji sanitarnej). W opisie technicznym podano, że instalacja kanalizacji sanitarnej będzie wykonana z rur PCV, natomiast w rysunkach część instalacji podposadzkowej oraz przyłącze sanitarne do studni 01 opisane są jako żeliwne. Proszę o podanie informacji, która część dokumentacji jest wiążąca dla Wykonawca – opisowa czy rysunkowa ??
3. Proszę o zamieszczenie dokumentacji, na wykonanie przyłącza wody do rozbudowanego obiektu (profil, opis techniczny).
4. Na jaką odległość należy założyć odwóz ziemi z wykopów?

Odpowiedzi:

ad1. zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych montować należy urządzenia mające dopuszczenie do obrotu i mające odpowiednie atesty.

ad2. Z uwagi na odprowadzenie skroplin z wentylatorki, część kanalizacji należy wykonać z żeliwa odcinek na rzucie pokazano kolorem czarnym, a PVC kolorem brązowym.

ad3. Z uwagi na lokalizację skraplacza należy za studnia wodomierzową przebudować instalację wodociągową. (nazwaną przyłączem0., został dostarczony profil przebudowy tej instalacji.

ad4. odległość wywozu ustala wykonawca.. Zgodnie z zasadami kosztorysu inwestorskiego wywózka nie jest elementem podstawowym (odbiorowym).