

Szreńsk 28 12 2011

Odpowiedź część VI

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące liczby grzejników zawartej w przedmiarze równej 35. Według dokumentacji technicznej w projektowanej instalacji przewidziane jest do montażu 51 grzejników. **Proszę przyjąć w przedmiarze nast.. ilości:**

poz.14 - jest 1 - powinno być 18 - (łącznik)

poz.21 - jest 2 - powinno być 4

poz.22 - jest 2 - powinno być 0

poz. 25 - jest 35-powinno być 51