

Szreńsk 28 12 2011

Odpowiedź część VII

Branża elektryczna:

1. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób oferent ma wycenić wartość robót elektryczna skoro załączony kosztorys przetargowy ślepy prawdopodobnie dotyczy zupełnie innej budowy. Jedynym zgodnym z dokumentacją techniczną przedmiarem jest ilość opraw na sali sportowej. Na podstawie czego należy dokonać wyceny, aby była porównywalna i Spełniała wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Wycenę należy sporządzić na podstawie projektu wykonawczego.

Branża wentylacyjna

2. W przedmiarze robót wentylacji mechanicznej brak centrali wentylacyjnej, która jest wrysowana na dachu zaplecza sali (projekt budowlany). Prosimy o wyjaśnienie, czy należy przyjmować do wyceny centralę wentylacyjną, a jeśli tak to jakie powinna spełniać parametry i jaki osprzęt należy do niej doliczyć?

Projektant zaprojektował trzy wentylatory dachowe Silent 315 bez centrali wentylacyjnej, rys. w dokumentacji uzupełniającej.