

Zp 271.17.2012

Szreńsk 2012 09 07

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w przetargu nieograniczonym na zadanie pn ogrodzenie placów zabaw w miejscowościach Miączyn Duży, Mostowo, Rochnia, Złotowo.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożona podstawie art.38 ust.1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych(tj Dz. U. z 2010r. nr113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 2

W przedmiarach robót dla każdego z 4 placów zabaw podano, że należy wykonać: „ogrodzenie w systemie NYFLOR 3D, przęsla o wysokości 143 cm z wypełnieniem panelowym pręty o grub.5mm osadzone na słupkach stalowych rozstawionych co 2,5m, osadzonych w betonie”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia;

W przedmiarach robót dla każdego z 4 placów zabaw, należy wykonać: „ogrodzenie w systemie NYLOFOR 3D, przęsla o wysokości **153** cm z wypełnieniem panelowym pręty o grub.5mm osadzone na słupkach stalowych rozstawionych co 2,5m, osadzonych w betonie”

Otrzymują:

1. Wykonawca wnoszący zapytanie
2. Pozostali wykonawcy poprzez zamieszczenie niniejszego wyjaśnienia na stronie zamawiającego www.szrensk.com.pl, lub www.szrensk.biuletyn.net, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szreńsk

WÓJT
Marek Niteczyński