



OZNACZENIA:

- SD - studnia deszczowa DN315 z osadnikiem i pokrywą typu A15, wyposażona filtr na odpływie ścieków deszczowych
- SA - 4 skrzynki retencyjno-rozsączające o wymiarach 500x400x1000mm
- OD - odwodnienie liniowe o szerokości 20cm i długości 2,8m

 San-System ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko		www.san-system.com.pl e-mail: biuro@san-system.com.pl		Skala ---
		Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko		Nr rys. 21 S
OBIEKT: ROZBUDOWIA STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KALETNIK GMINA SZYPLISZKI		INWESTOR: Gmina Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki TEMAT: SCHEMAT ODWODNIENIA WJZADU		
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	5/02/OL, WAM/0076/POOS/04	listopad 2010 r.	
Sprawdzający	mgr inż. Dominika Daniluk	WAM/0066/PWOS/09	listopad 2010 r.	