

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Tarnówka : [www.tarnowka.pl](http://www.tarnowka.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Tarnówce opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 32624 – 2017 z dnia 15.03.2017r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ). Zamawiający udziela wyjaśnienia :

1. Warunki gwarancji na wykonane roboty tak, a na zamontowane urządzenia przez okres co daje nam producent, a nie 36 miesięcy?

Odp.

Zamawiający wymaga od wykonawcy aby udzieli gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia przez okres co najmniej 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. W specyfikacji podana jest informacja - styropian grubości 15 cm a w kosztorysie opisano tylko 14 cm? W opisie SIWZ nie występuje pozycja wymiana parapetów zewnętrznych jak również nie ma pozycji w kosztorysie? czy wymienić rury spustowe ? co jest z instalacją odgromową?

Odp.

Grubość styropianu powinna być następująca :

- ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie – 15 cm,
- ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej gruntu – 14 cm.

Zgodnie z projektem ( str.11 ) w całości podlegają wymienianiu rynny i rury spustowe.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również całkowita wymiana parapetów.

Instalacja odgromowa po zdemontowaniu podlega zamontowaniu z użyciem nowych akcesoriów do montażu przewodów odgromowych na ścianach.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany :

1. W rozdziale XII w pkt. 2 ( ramka ) zmienia się na :

Oferta – Przetarg nieograniczony na :

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Tarnówce nie otwierać przed dniem 20.03.2017r. godz. 10:15

2. W rozdziale XIII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

1. Oferty należy składać do dnia 20.03.2017r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnówka, ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2017r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Wójta Gminy.

  
WÓJT  
Jacek Mościcki