



Tarnówka, dnia 27.11.2017r

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Tarnówka : [www.tarnowka.pl](http://www.tarnowka.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej  
oczyszczalni ścieków**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 618167-N-2017 z dnia 27.11.2017r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ). Zamawiający udziela wyjaśnienia :

Zamawiający w dokumentacji technicznej pisze, że w ramach zadania przewiduje się uzbrojenie sieci w hydranty pożarowe podziemne o D=100 mm ( 30 kpl. ), a także montaż studni wodomierzowych z wodomierzami ( 177 kpl. ). Proszę o określenie minimalnych parametrów technicznych materiałów m.in. studni wodomierzowych.

Odp.

Studzienki wodomierzowe standardowe wykonane z betonu lub tworzywa sztucznego z pokrywą klasy min. A15 ocieplone z korkiem izolującym.

Hydranty podziemne typowe z pojedynczym zabezpieczeniem.

**WÓJT**  
*[Signature]*  
**Tadeusz Mościcki**