



Tarnówka, dnia 01.12.2017r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Tarnówka : www.tarnowka.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 618167-N-2017 z dnia 27.11.2017r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający udziela wyjaśnienia :

1. Czy Zamawiający może podać długości oraz średnicę poszczególnych przyłączy do studzienek wodomierzowych ?

Odp.

Łączna długość przyłączy wynosi 105 mb o średnicy PE 32 mm (wg przedmiaru robót).

2. Czy przyłącza będą miały rury ochronne ? Jeżeli tak, to proszę podać długości i średnicę.

Odp.

Przyłącza należy wykonać metodą przecisku bez rur ochronnych.

3. Czy Zamawiający może udostępnić profile sieci i przyłączy wodociągowych ?

Odp.

Zamawiający nie posiada profili sieci przyłączy wodociągowych.

4. Czy Zamawiający przewiduje montaż zasuw odcinających na poszczególnych odcinkach?

Jeżeli tak, to proszę podać miejsca ich montażu.

Odp.

Projekt przewiduje montaż 10 szt zasuw. Miejsca montażu zostaną wskazane w trakcie wykonywania robót.

WÓJT
Jacek Mościcki