



Tarnówka, dnia 11.12.2017r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Tarnówka : www.tarnowka.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 625419-N-2017 z dnia 01.12.2017r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający udziela wyjaśnienia :

1. W związku z różnicami długości sieci wodociągowej i ilości hydrantów p.poż oraz sieci kanalizacji sanitarnej na planie w załączniku Nr 1a i zakresie robót w SIWZ, proszę o jednoznaczne określenie długości sieci i ilości hydrantów z zaznaczeniem na planie miejsc ich posadowienia.

Odp.

Proszę przyjąć następujące długości sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej :

- sieć wodociągowa 1721,00 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej D=200 mm długości 110,00 mb
- przykanaliki D=160 mm długości 70,00 mb
- hydranty – 11 szt.

Miejsca montażu hydrantów zostaną wskazane podczas budowy.

2. W związku z brakiem w dokumentacji profili wodociągowych i schematów węzłów wodociągowych, proszę o wskazanie uzbrojenia podziemnego na sieci wodociągowej i uzupełnienie o schematy węzłów.

Odp.

Z uwagi na brak aktualnych map oraz inwentaryzacji istniejącej sieci wodociągowej nie ma możliwości wskazania uzbrojenia podziemnego. Węzły należy przyjąć jako standardowe dla tego typu sieci wodociągowej.

3. Proszę o odpowiedź czy istniejące przyłącza wodociągowe mają być przyłączone do nowej sieci i w jaki sposób.

Odp.

Istniejące przyłącza wodociągowe należy przyłączyć do nowej sieci wodociągowej.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany :

1. W rozdziale XII w pkt. 2 (ramka) zmienia się na :

Oferta – Przetarg nieograniczony na :

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie
nie otwierać przed dniem 19.12.2017r. godz. 10:15

2. W rozdziale XIII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

1. Oferty należy składać do dnia 19.12.2017r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnówka, ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.2017r. o godzinie 10:35 w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Wójta Gminy.


WÓJT
Jacek Mościcki