



Tarnówka, dnia 12.12.2017r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Tarnówka : www.tarnowka.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 625419-N-2017 z dnia 01.12.2017r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający udziela wyjaśnienia :

1. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje wykonanie części zamówienia przewiertem sterowanym. Czy do wyceny przyjąć rurę PE D=110 mm RC, czy rurę PE D=110 mm?

Odp.

Zgodnie z projektem rurociągi należy wykonać z rur PE 110 SDR17.

2. Jaką część zamówienia wykonać przewiertem sterowanym, ile metrów i jakie odcinki.

Odp.

Wykonawca samodzielnie ustali, jakie odcinki i o jakiej długości będzie wykonywać przewiertem sterowanym.

3. W jaki sposób mają być przebudowane przyłącza wodociągowe, w jakiej ilości, ile należy przyjąć zestawów wodomierzowych, czy wymiana obejmować będzie całe przyłącze, czy tylko jego część ?

Odp.

Ilości przyłączy i zestawów wodomierzowych podano w odpowiedziach z dnia 11.12.2017r. oraz na rysunku Nr 1.

4. Na działce nr ewid. 174 (odc. W22 – W23) sieć wodociągowa przebiega przez budynek. W jaki sposób wykonawca ma wykonać wymianę tego odcinka.

Odp.

Odcinek ten należy wykonać z pominięciem wymiany sieci pod budynkiem.

5. Czy na sieci wodociągowej należy przyjąć montaż zasuw strefowych ? Jeżeli tak, to w jakiej ilości.

Odp.

Zasuwy stosuje się dla wyłączenia odcinka magistrali i nie więcej niż 2 zasuw kołnierzowe lub przepustnice na magistrali. Całość sieci podzielona jest 5 stref. Zasuwy powinny być pomiędzy węzłami W3-W4, W9-W10, W10-W16, W18-W17, W25-W24.

6. Czy odcinek kanalizacji sanitarnej od studni S1 – S3 z rur PCV D=160 mm ujęty jest w zakresie i czy należy go wycenić

Odp.

Odcinek S1- S3 jest do przebudowy i należy go wycenić.

7. Jakiego typu mają być studnie kanalizacji sanitarnej ?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiaru robót należy zastosować studzienki kanalizacyjne systemowe np. VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem rurą teleskopową.

8. Czy Zamawiający posiada profile sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej?

Odp.

Zamawiający nie posiada profili sieci wodociągowej. Posadowienie przyjąć wg projektu.

9. Czy Zamawiający posiada wszelkie zgody właścicieli działek na prowadzenie prac ziemnych ?

Odp.

Tak.

10. Jakie stawki przyjąć za zajęcie pasa drogowego ?

Odp.

Opłata za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót wynosi:

- a) 2 zł – w przypadku zajęcia do 20 % szerokości jezdni,
- b) 3 zł – w przypadku zajęcia od 20 % do 50 % szerokości jezdni,
- c) 5 zł – w przypadku zajęcia powyżej 50 % szerokości jezdni,
- d) 2 zł – w przypadku zajęcia innych elementów pasa drogowego.



WOJCI
Jacek Mościcki