



Tarnówka, dnia 27.12.2017r

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Tarnówka : [www.tarnowka.pl](http://www.tarnowka.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 631176-N-2017 z dnia 12.12.2017r

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany :

1. W rozdziale IV :

1) w pkt. 1 dodaje się :

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania :

- normy PN – EN 12566-3+ A2-2013-10,
- określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r w sprawie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014r poz. 1800 ),
- posiadać deklarację właściwości użytkowych całego urządzenia,
- posiadać oznaczenie znakiem CE i deklarację zgodności CE producenta

2) w pkt. 3 ppkt. 1) otrzymuje brzmienie :

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia przez okres co najmniej 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3) w pkt. 3.1 ppkt. 2) otrzymuje brzmienie :

3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia na okres co najmniej 48 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. W rozdziale VIII dodaje się po pkt. 2 kolejny pkt. 3 o treści :

2. W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego na oferowane dostawy, wymaga się złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- 1) Dokument producenta potwierdzający, że oferowane oczyszczalnie ścieków spełniają wymagania normy PN – EN 12566-3+ A2-2013-10 oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r w sprawie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014r poz. 1800 ),
- 2) Deklarację właściwości użytkowych całego urządzenia.
- 3) Deklarację zgodności CE producenta.

3. W rozdziale XI w pkt. 1 zmienia się ppkt. 7 na :
  - 7) Kartę techniczną lub specyfikację techniczną producenta oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z kolorowymi zdjęciami oczyszczalni i schematem działania oczyszczalni.
4. W rozdziale XII w pkt. 2 (ramka) zmienia się na :

Oferta – Przetarg nieograniczony na :  
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica  
nie otwierać przed dniem 05.01.2018r. godz. 10:15
5. W rozdziale XIII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :
  1. Oferty należy składać do dnia 05.01.2018r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnówka, ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.01.2018r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Wójta Gminy.
6. W rozdziale XIV pkt. 1 lit. b) opis kryterium *Okres rękojmi za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń* otrzymuje nowe brzmienie :

Minimalny okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 48 miesiące licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót, a maksymalny okres rękojmi nie może być dłuższy niż 72 miesiące licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót. Zaoferowanie dłuższego okresu rękojmi niż 72 miesiące liczone będzie, jak dla 60 miesięcy.

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń krótszy niż 48 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ.
7. W rozdziale XV skreśla się pkt. 8 w całości.

  
WOJT  
Jacek Mościcki