



Tarnówka, dnia 17.01.2018r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Tarnówka : www.tarnowka.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 502529-N-2018 z dnia 09.01.2018r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający udziela wyjaśnienia :

1. Czy w zakresie zadania jest podłączenie przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) do budynków? Jeżeli tak, to proszę o podanie długości i średnic przyłącza oraz udostępnienie profili.

Odp.

Wykonawca ma obowiązek wybudowanie POŚ, podłączenie jej do budynku i uruchomienie. Podłączenie budynku z oczyszczalnią rurą PVC D=1600 mm ze spadkiem 1,5 - 2 % o długościach, jakie określone zostały w każdym projekcie na rysunku Nr 1. Zakres czynności do wykonania określa projekt w pkt. 12 na str. 10.

2. Czy po stronie wykonawcy będzie podłączenie elektryczne szafek sterujących?

Odp.

Tak. Dane do podłączenia należy pobrać z tabeli w pkt. 11 projektu.

WÓJT
Jacek Mościcki