

Trojanów, dnia 2015.08.12.

DM. 271.4.2.2015

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz ze zmianą treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowę boiska przy Zespole Szkół w Życzynie”

W związku z wnioskiem wykonawcy odnośnie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art.38, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) wyjaśniam sposób wykonania odwodnienia boiska:

„Należy wykonać spadek poprzeczny boiska 0,5% następnie na styku powierzchni boiska i chodnika wykonać na całej długości odwodnienie liniowe ACO, a następnie wykonać obniżenie poprzeczne kostki na chodniku w celu odprowadzenia wody w pas zieleni.”

WOJT
Stanisław Kostyra