

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podebłociu”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Klasy betonów używanych do nawierzchni betonowych wynoszą według PN - EN 206-1 - C25/30 dla dróg o obciążeniu ruchem KR1, KR2 (drogi gminne). Dotyczy to jednak nawierzchni betonowych, a nie podbudowy betonowej, której wytrzymałość zakłada się max. na C12/15.

Czy Zamawiający zmieni wytrzymałość podbudowy nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej w związku z oczywistym błędem projektowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany klasy betonu na C 15/17.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

WÓJT
Stanisław Kostyra