

Gmina Turośl
ul. Jana Pawła II 49
18-525 Turośl
ZPK.271.1.2019

Turośl, dnia 11.02.2019 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „ Słoneczne dachy w Gminie Turośl dla JST”

Działając na zasadzie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2018 roku, poz.1986) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIE Nr 1.

Co Zamawiający miał na myśli w związku z zapewnioną pomocą serwisową na terenie Polski. Czy producent paneli ma mieć siedzibę w Polsce czy Wykonawca może odpowiadać za producenta?

ODPOWIEDŹ

Wykonawca odpowiada za wykonany przedmiot zamówienia w okresie oferowanej/wymaganej gwarancji.


PYTANIE Nr. 2

Prosimy o zwiększenie minimalnego napięcia DC startu MPPT ze 100 na wartość minimum 200, ponieważ falowniki 8 kW, 15 kW, 20 kW mają napięcie startu w granicach 200V- 250V.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza stosowanie falowników trójfazowych fotowoltaicznych o parametrze nie gorszym niż „Minimalne napięcie DC startu MPPT<250V”

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się wiążące przy składaniu ofert.


Z up. WÓJTA
mgr inż. Waldemar Serowik
SEKRETARZ GMINY