

Gmina Turośl  
ul. Jana Pawła II 49  
18-525 Turośl  
ZPK.271.1.2020

Turośl, dnia 13.01. 2020 roku

## WYJAŚNIENIE NR 1

### DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA POSTANOWIEŃ SPECYFIKACJI

*dotyczy: „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie”.*

Działając na zasadzie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.1843 ze zm.) udzielam wyjaśnień do treści SIWZ w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 10.01.2020 roku :

**Pytanie Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do składania ofert częściowych, tylko na jedną lub dwie części Zamówienia?

**Odp.** Nie

**Pytanie Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści do wykonania sieci wodociągowej z Zadania drugiego przewiertami sterowanymi z wykorzystaniem rur PE o odpowiednich średnicach ( zamiast rur PVC) ?

**Odp.** Nie

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie staje się wiążące przy składaniu ofert i ich ocenie.

Wójt Gminy

mgr Piotr Niedbała