

Gmina Turośl
ul. Jana Pawła II 49
18-525 Turośl

Turośl, dnia 21.01. 2020 roku

ZPK.271.1.2020

WYJAŚNIENIE NR 4

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie”.

Działając na zasadzie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) udzielam wyjaśnień do treści SIWZ w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 17.01.2020 roku :

Pytanie Nr 1. Prosimy o informację jakie wymiary ma mieć zbiornik retencyjny wody czystej $V=100\text{ m}^3$

Odp. Zamawiający nie określa szczegółowych wymiarów zbiornika retencyjnego, a jedynie jego pojemność, która powinna wynosić $V=100\text{ m}^3$.

Pytanie Nr 2. Prosimy o informację czy zbiornik retencyjny wody czystej $V=100\text{ m}^3$ ma być wykonany ze stali czarnej zabezpieczonej farbą z atestem PZH czy stali nierdzewnej?

Odp. Zbiornik retencyjny wody czystej winien być wykonany ze stali niskowęglowej atestowanej. Jest to pionowy walec zamknięty od dołu płaskim dnem, od góry stożkowym dachem. Posiada izolację termiczną. Zbiornik od środka malowany jest farbą z atestem PZH, od zewnątrz dwukrotnie mineralną farbą podkładową oraz lakierem asfaltowym.

Pytanie Nr 3. Prosimy o informację czy wykonawca ma wycenić wodomierze czy przepływomierze do pomiaru przepływu wody wewnątrz budynku SUW. Pytanie wynika z rozbieżności pomiędzy rysunkami, a opisem.

Odp. Do wyceny należy przyjąć przepływomierze do pomiaru przepływu wewnątrz budynku.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie staje się wiążące przy składaniu ofert i ich ocenie.

Wójt Gminy

mgr Piotr Niedbała