

Nasz znak:

Data:

Niniejsze warunki są wydane na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. Nr 72, poz.747, z póź. zm.) oraz regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy w Wierzchlesie Nr z dnia (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr

**Warunki przyłączenia do sieci we wsi
Nr. działki geodezyjnej w Gminie Wierzchlas**

1. Dokonać zgłoszenia właściwemu organowi wykonanie przyłącza wodociągowego na w/w działce zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane/Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z póź. zm./
2. Nawiertkę samo-nawiercającą zamontować na sieci głównej w obecności konserwatora wodociągu (nie wolno odwiercać bez uzgodnienia z Dostawcą), należy trwale oznakować.
3. Średnica wodociągu w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej we wsi wynosi \emptyset
4. Ciśnienie w miejscu przyłączenia winno być obliczone przez projektanta wykonującego projekt przyłącza w czasie największego rozbioru przez obecnych odbiorców wody. Ciśnienie na hydroforni wynosi..... atm. W przypadku zwiększonego poboru wody przez odbiorców, zmniejszania wydajności studni, braku wody na ujęciu, zanieczyszczenia wody na ujęciu stwarzającego niebezpieczeństwo dla zdrowia, potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych oraz konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę **Dostawca nie zapewni stałego dopływu wody o odpowiednim ciśnieniu.**
5. Pomiar zużywanej wody realizowany będzie przez wodomierz zamontowany w studziencie wodomierzowej wykonanej na własnej działce Nr we wsi w odległości do 3 mb poza granicą działki od strony drogi lub.....
6. Projektowana trasa przyłącza wodociągowego winna być uzgodniona z właścicielami działek , z właściwym zarządcą drogi , oraz z Wójtem.
7. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego jak i ich zakończenie należy zgłosić Dostawcy oraz jeden egzemplarz projektu budowlanego wraz z pozwoleniem dostarczyć jako egzemplarz archiwalny.
8. Warunki techniczne wydane przez Gminę są ważne w okresie 2 lat od daty ich wydania.
9. Przyszły użytkownik wykonuje przyłącze z materiałów własnych i we własnym zakresie.
10. Przed zasypaniem rurociągu (stan odkryty) należy zgłosić przyłącze do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
11. Po odbiorze wykonywanego przyłącza przez pracownika Urzędu Gminy Wierzchlas, złożeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej następuje odwiercenie i zawarcie umowy z gminą na dostawę wody.
12. Pozostałe warunki.....
.....