



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

5/1/2020

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-16/20

Wieluń, dn. 08.01.2020r.



**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W MIERZYCACH**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2019., poz. 59), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Mierzycach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Mierzycach.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu orz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Mierzycach, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/08/1,2/19 z dnia 12.02.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/55868/06/2019 z dnia 31.05.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/151/1,2,3/19 z dnia 05.06.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/44/1,2/19 z dnia 25.07.2019r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/371/1,2/19 z dnia 13.11.2019r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu
mgr farm. Barbara Sulowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu

ul. POW 14, 98-300 Wieluń

e-mail: wielun@pis.lodz.pl

telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-4/20

Wieluń, dn. 08.01.2020r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W ŁASZEWIE RZĄDOWYM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2019r., poz. 59) w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Łaszewie Rządowym oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Łaszewie Rządowym

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Łaszewie Rządowym w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/27/1,2/19 z dnia 18.04.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/63/1,2/19 z dnia 04.11.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/389/1,2/19 z dnia 29.11.2019r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/130914/11/2019 z dnia 22.11.2019r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu
mgr farm. Barbara Sulkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

S. Nowak

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-15/20

Wieluń, dn. 08.01.2020r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W KRASZKOWICACH**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2019., poz. 59), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Kraszkowicach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Kraszkowicach.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Kraszkowicach, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/6/1,2/19 z dnia 12.02.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/55867/06/2019 z dnia 31.05.2019r., sprawozdania z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/150/1,2,3/19 z dnia 05.06.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/42/1,2/19 z dnia 25.07.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/424/1/19 z dnia 11.12.2019r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/67/1,2/19 z dnia 13.12.2019r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu
mgr farm. Barbara Sulkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

S. Mura

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-25/20

Wieluń, dn. 08.01.2020r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W WIERZCHLESIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2019., poz. 59), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Wierzchlesie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Wierzchlesie.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Wierzchlesie, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/7/1,2/19 z dnia 12.02.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody PSSE-OL-LHK/S/152/1,2,3/19 z dnia 05.06.2019r., sprawozdanie z badania próbki wody nr SB/56107/05/2019 z dnia 31.05.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/43/1,2/19 z dnia 25.07.2019r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/370/1,2/19 z dnia 13.11.2019r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu

mgr farm. Barbara Sulowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-2/20

Wieluń, dn. 08.01.2020r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W JAJCZAKACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2019., poz. 59), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Jajczakach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Jajczakach.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Jajczakach, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/10/1,2/19 z dnia 12.02.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/183/1,2,3/19 z dnia 02.07.2019r., sprawozdanie z badania próbki wody nr SB/68581/06/2019 z dnia 28.06.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/47/1,2/19 z dnia 31.07.2019r. i sprawozdanie z badania próbek wody PSSE-OL-LHK/S/372/1,2/19 z dnia 13.11.2019r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu
mgr farm. Barbara Sulowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

S. Maro

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-3/20

Wieluń, dn. 08.01.2020r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W KAMIONIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2019., poz. 59), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Kamionie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Kamionie.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Kamionie w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/9/1,2/19 z dnia 12.02.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/184/1,2,3/19 z dnia 02.07.2019r., sprawozdanie z badania próbki wody nr SB/68582/06/2019 z dnia 28.06.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/48/1,2/19 z dnia 31.07.2019r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/373/1,2/19 z dnia 13.11.2019r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu
mgr farm. Barbara Sulkowski
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu

ul. POW 14, 98-300 Wieluń

e-mail: wielun@pis.lodz.pl

telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

S. Mura

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-5/20

Wieluń, dn. 08.01.2020r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU W BRONIKOWIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2019., poz.59), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Bronikowie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Bronikowie

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Bronikowie w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/31/1,2/19 z dnia 13.05.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/65/1,2/19 z dnia 21.11.2019r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/387/1,2/19 z dnia 29.11.2019r., sprawozdanie z badań nr SB/130921/11/2019 z dnia 22.11.2019r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu
mgr farm. Barbara Sulowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.4720-1/20

Wieluń, dn. 08.01.2020r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W PRZYWOZIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2019., poz. 59), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Przywozie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Przywozie

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Przywozie w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/26/1,2/19 z dnia 09.04.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/66/1,2/19 z dnia 21.11.2019r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/388/1,2/19 z dnia 29.11.2019r., sprawozdanie z badania próbki wody nr SB/130918/11/2019 z dnia 21.11.2019r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu
mgr farm. Barbara Sulkońska
specjalistka w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a