

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYKONANIE OŚWIETLENIA
ULICZNEGO W RAMACH ZADANIA DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
NA TERENIE GMINY WODZISŁAW**

Gmina Wodzisław jako Zamawiający informuje, że dnia 09.10.2018r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie w sprawie zamówienia **Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w ramach zadania Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław**. Niniejszym udzielając odpowiedzi wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź 1:

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawo budowlane dokumentacja projektowa sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 2:

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie??
Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się dla wszystkim uczestników ruchu.
nowych norm: PN-EN 13201-2 : z dnia 2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2,
PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Odpowiedź 2:

Oprawy oświetleniowe i słupy zastosowane do realizacji inwestycji powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w Polsce, oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawo budowlane dokumentacja projektowa sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 3:

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odpowiedź 3:

Oprawy oświetleniowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami na terenie Polski.


Pytanie 4:

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED powinny spełniać wszystkie niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedź 4:

Nazwa oprawy została podana w dokumentacji jako przykładowa, można zastosować oprawy o parametrach równoważnych tj. metalohalogenkowe 100W w II kl. ochrony IP66 z odbłyśnikiem jednoczęściowym i korpusem aluminiowym.

Z poważaniem


WÓJT GMINY
WODZISKAŃ
mgr inż. Bożena Saczypiór

W treści zapytań zachowano oryginalną pisownię. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści zapytań.