



GMINA WYRZYSK

URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29

tel. (67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26

e-mail: urząd@wyrzysk.pl

Wyrzysk, 18.01.2019 r.

PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 o nazwie „Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu” – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 502921-N-2019 , data zamieszczenia 11.01.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) – dalej zwanej Ustawą) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu”.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ściany oporowej z gotowych elementów typu L?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zgłoszone pytanie wyjaśniamy, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykatów żelbetowych do wykonania ściany oporowej wyłącznie **po spełnieniu wymogów normowych**. Podkreśla się, że zastosowany przekrój prefabrykatu musi gwarantować wytrzymałość na przeniesienie obciążeń, a w szczególności **musi gwarantować stabilność na przesuw i obrót**. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia projektu prefabrykatu z obliczeniami, wykonanymi przez uprawnionego projektanta. Pomiędzy prefabrykatami należy koniecznie wykonać szczelne dylatacje.

Wyjaśnienia treści nie powodują zmiany zapisów zawartych w SIWZ i nie ulegają one zmianom.

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska