

Znak: PZ.271.1.6.2018.PZZ

Zagnańsk, dn. 25 kwietnia.2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na „**Termomodernizację budynku Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Gimnazjum i Hali w Zagnańsku**”

W związku ze złożonym zapytaniem do SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 23.04.2018 r. w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie Nr 1.

Czy Zamawiający dokona podziału zamówienia na dwie części: pierwsza dotycząca instalacji odnawialnych źródeł energii, druga dotycząca prac budowlanych (wymiana pokrycia dachowego, docieplenie, itp.)? Jest to korzystne rozwiązanie dla Zamawiającego, gdyż zwiększa liczbę potencjalnych wykonawców chętnych do udziału w postępowaniu, co w kontekście nawarstwiania wielu aktualnie prowadzonych postępowań na termomodernizację, czy OZE (szczególnie z terminem realizacji w okresie wakacyjnym), nabiera szczególnego znaczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokona podziału zamówienia na dwie części i nie zgadza się ze stwierdzeniem, że podział na prace budowlane i zakres robót dot. instalacji odnawialnych źródeł energii będzie korzystny dla zamawiającego ponieważ:

- 1) po demontażu istniejącego pokrycia, konstrukcja dachu musi zostać częściowo wzmocniona;
- 2) w trakcie realizacji prac wymiany pokrycia dachowego, równocześnie muszą być realizowane prace konstrukcyjne dla montażu ogniw fotowoltaicznych co wymaga współpracy wykonawcy z montażystami OZE.
- 3) realizacja prac dot. zmiany pokrycia dachowego oraz montażu ogniw fotowoltaicznych wymaga zastosowania rusztowań do pełnej wysokości. Rozdzielenie zadania wiąże się z dodatkowymi kosztami za korzystanie z konstrukcji rusztowań zarówno przez wykonawcę pokrycia dachowego i montażystami OZE.
- 4) realizacja w ramach odrębnych zleceń mogłaby doprowadzić do rozszczelnienia nowo wykonanego pokrycia dachu podczas montażu paneli fotowoltaicznych. Przy realizacji zakresu rzeczowego jako jedno przedsięwzięcie, wykonawca udzieli gwarancji na cały przedmiot zamówienia.

Z up. WOJTA GMINY

Robert Kaszuba
Kierownik Referatu
ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych