

BDI
13.07.2010



Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. (41) 349 44 44, fax (41) 368 51 26

Dział Eksploatacji
Tel. 041 349 42 30
faks 041 349 42 31
zg@kielce.ksgz.pl

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk	
WPLYNĘŁO DNIA	13. 07. 2010
Nr
Podpis <i>Wrembide</i>

URZĄD GMINY
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

Wasz znak: BDI-7041/P/PT/1/2010
Nasz znak: KSGV/OTE/68b/31/10

Kielce, 09.07.2010

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z przebudową parkingu przy ulicy Turystycznej w Zagnańsku.

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Kielcach w odpowiedzi na Państwa pismo znak: BDI-7041/P/PT/1/2010 z dnia 05.07.2010 roku podaje warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w związku z planowaną przebudową parkingu przy ulicy Turystycznej w Zagnańsku:

1. Prace ziemne w zblizeniu do sieci gazowej należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Należy zachować minimalne przykrycie sieci gazowej i powinno wynosić min. 1 metr od górnej krawędzi rury do niwelety terenu.
3. Miejsca parkingowe należy wykonać z nawierzchni rozbiieralnych.
4. O terminie wykonania powyższej inwestycji należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu O/ZG w Kielcach.
5. Roboty wykonywać pod nadzorem RDG w Kielcach.
6. Wszelkie koszty związane z w/w zabezpieczeniem poniesie Inwestor przebudowy parkingu.
7. Niniejsze warunki są ważne do dnia 09.07.2012 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych

Antoni
Władysław Antoni

k/