



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Zagnańsk, dnia 9 czerwca 2015 roku

Znak: PZ.271.1.7.2015.PZZIS

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Projekt Budowlany Przebudowy Drogi Powiatowej Nr 0297T Jaworze - Gruszka”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane w dniu 09.06.2015r. pytanie do przetargu nieograniczonego:

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących szerokości chodnika pomiędzy warunkami technicznymi Inwestora – załącznik nr 1, gdzie szerokość równa się 1,5 m, a warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie gdzie przy budowie drogi szerokość chodnika przy jezdni powinna wynosić 2,0 m.

Odpowiedź na zapytanie Oferenta

Szerokość chodnika należy przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 ze zm.) - rozdział 8 § 44 przy zachowaniu szerokości jezdni 5,5m i uwzględnieniu infrastruktury odwodnieniowej.

Kierownik Zamawiającego


Robert Kaszuba