

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Zaklikowie na działce nr 2230/1**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

#### Treść zapytania:

##### Zapytanie I.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź dot. parametrów ogrodzenia:

1. OGRODZENIE: Jakiej średnicy jest drut oraz oczko siatki stalowej zaplanowanej na ogrodzenie siatkowe boiska?
2. PIŁKOCHWYT: Jaka jest grubość splotu oraz oczko siatki PP w piłkochwycie?
3. Jaka jest kolorystyka ogrodzenia?

##### Zapytanie II.

Wnosimy o Usunięcie zapisu dot. zasypania trawy granulatem EPDM, który pojawia się w odpowiedziach z dnia 11.07.2012 i pozostawienie zapisu : wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport lub Sport Labs Ltd.)

Jeśli jednak Zamawiający podtrzymuje warunek wypełnienia EPDM wnosimy o uznanie, jako spełnienie warunków przetargu, przedstawienia badania laboratoryjnego z pkt. 1.2.1 „Opisu przedmiotu zamówienia „wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport tub Sports Labs Ltd.), przygotowane na bazie granulatu innego niż EPDM.

Informujemy, że większość producentów traw przeprowadza badania na bazie podstawowej zasyпки, czyli SBR.

III. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 11.07.2012 r. dotyczącego wypełnienia sztucznej trawy, proszę o podanie jaki rodzaj granulatu EPDM jest wymagany z produkcji pierwotnej czy z recyklingu?

#### Odpowiedź:

##### Ad. I

1. **Ogrodzenie: Opis techniczny „Projekt zagospodarowania terenu” – str. 12: wypełnienie ogrodzenia stanowi siatka pleciona z drutu ocynkowanego, powlekanego PVC, o oczku 40x40 mm w kształcie rąbu oraz gr. drutu po powleczeniu 3,5mm**
2. **Piłkochwyt: Proponuje się zastosowanie piłkochwytów z siatki osłonowej, bezwęzłowej wykonanej z polipropylenu o oczku 12,0 x 12,0 cm, o grubości splotu min. 2,3 mm**
3. **Kolorystykę przyjmuje się jako RAL 6005**

##### AD.II

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez przedstawienie badania laboratoryjnego z pkt. 1.2.1 przygotowanego na bazie granulatu innego niż EPDM.

##### AD.III

Zamawiający przewiduje zastosowanie granulatu EPDM z produkcji pierwotnej

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem.

Wójt Gminy Zaklików

Zdzisław Wójcik

WOJCIK  
mgr inż. Zdzisław Wójcik