

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zdziechowicach Drugich**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Treść zapytań:

Zapytanie 1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania nawierzchnię z trawy syntetycznej o niżej podanych parametrach:

Wysokość włókna: 12 mm

Typ włókna: monofil

Skład chemiczny włókna: polietylen

Ciężar włókna: 8250 Dtex

Grubość włókna: 150 mikronów

Gęstość pęczków/m² – min 44 100/m²

Gęstość włókien /m² – min 529 200/m²

Waga włókna/m² – min 1 160 gr/m²

Waga całkowita/ m² – min 2 370 gr/m²

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne parametry dla nawierzchni syntetycznej. Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni o podanych parametrach, ponieważ są one niższe od wymaganych

Zapytanie 2

Zamawiający wymaga instalacji trawy posiadającej Certyfikat ITF. Certyfikat ten jest przyznawany nawierzchniom zainstalowanym na dużych obiektach tenisowych podczas imprez międzynarodowych. Jak sama nazwa wskazuje Certyfikat ITF przyznawany jest na obiekty tenisowe, a nie boiska wielofunkcyjne. Zatem żądanie certyfikatu ITF na budowę boiska wielofunkcyjnego jest bezzasadne i niepotrzebnie ogranicza ilość składanych ofert.

W związku z powyższym prosimy o skreślenie wymogu o posiadaniu Certyfikatu ITF.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu załączenia do oferty certyfikatu ITF. Do oferty dołączyć należy:

a) wyniki badań laboratoryjnych specjalistycznego laboratorium sportowego badającego nawierzchnie sportowe (np. Labosport) potwierdzające wymagane parametry nawierzchni

b) atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

c) autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

Dodatkowo Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do dostarczenia, przed terminem zawarcia umowy, próbki nawierzchni wraz z etykietą producenta celem weryfikacji parametrów proponowanej nawierzchni

Zapytanie 3

Zastosowana wysokość włókna 13 mm jest bardzo mało popularna- tak ściśle określona wysokość w połączeniu z wymaganymi dokumentami może sugerować wskazywanie na konkretny wyrób, który posiada tylko 1 firma, co jest niezgodne z przepisami ustawy opisu przedmiotu zamówienia.

Powszechnie stosowane są trawy o wysokości 12 mm, stąd też nieuzasadnione jest wymaganie przez Zamawiającego trawy o wysokości 13 mm.

Wnosimy o dopuszczenie do składania ofert szerszego kręgu Wykonawców i zmianę wymogów przetargu poprzez dopuszczenie traw o wysokości min. 12 mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje parametry określone w przetargu.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że określone zadanie polega na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego jako roboty budowlanej a nie na usłudze dostarczenia nawierzchni syntetycznej. Rolą Wykonawcy jest zaproponowanie nawierzchni spełniającej określone przez Inwestora wymagania jakościowe, które Inwestor określa indywidualnie dostosowując je do własnych potrzeb.

Zapytanie 4

Zamawiający wymaga instalacji trawy posiadającej Certyfikat ITF potwierdzający parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. Wnosimy o potwierdzenie, że wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry nawierzchni są dokumentem równoważnym.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania certyfikatu ITF. Do oferty załączyć należy:

- a) wyniki badań laboratoryjnych specjalistycznego laboratorium sportowego badającego nawierzchnie sportowe (np. Labosport) potwierdzające wymagane parametry nawierzchni**
- b) atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.**
- c) autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię**

Dodatkowo Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do dostarczenia, przed terminem zawarcia umowy, próbki nawierzchni wraz z etykietą producenta celem weryfikacji parametrów proponowanej nawierzchni

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informuję ponadto, że Zamawiający uwzględniając powyższe odpowiedzi, dokona zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, o czym poinformuje odrębnym pismem. Przedmiotowe zmiany zostaną zamieszczone również na Biuletynie Zamówień Publicznych oraz stronie internetowej zamawiającego.

Z poważaniem

WÓJTA GMINY

mgr inż. Zdzisław Wójcik